


UWAGA:
zabezpieczenia typu NH2 zabudować w oddzielnej obudowie(złączu kablowym) na rozłącznikach listwowych 400A z możliwością zamocowania conajmniej 2 przewodów o przekroju 240mm2 w każdym zacisku. zabezpieczenie typu NH00 zabudować w wykonaniu rozłącznika listwowego montowanego na szynach miedzianych

BILANS MOCY TABLICY PZ/6
Pi=48kW — moc zainstalowana
kj=0,5 — wsp. zapotrzebowania
Ps=24kW — moc szczytowa
Un=230/400V, cos fi=0,93; In=38,5A

UWAGA:
Ochrona przed porażeniem samoczynne wyłączenie zasilania, cewki styczników do zasilania punktów PG zasilić na stałe z projektowanego zasilacza.

Sygnały sterownicze cewek styczników wyprowadzić na listwę sygnałową "XBMS" (zastosować złączki sprężynowe). Na tym etapie inwestycji z uwagi na brak układu sterowania, wszystkie cewki należy zasilić na stałe z zasilacza.

inwestycja			SKANSEN W TOKARNI		
pełna nazwa inwestycji			Przebudowa istniejącej sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni		
faza			PW - projekt wykonawczy		
inwestor			Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6, 25-052 Kielce		
lokalizacja			Park Etnograficzny Tokarnia 303, 26-060 Chęciny, działka nr 1682		
projektant			 Semter sp z o.o. Trzcianki ul. Jodłowa 17, 26-052 Nowiny tel.: 41 3669950		
projektował MGR INŻ. KAMIL SZUSTER, NR UPR. SWK/0118/PBE/16 <small>uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń</small>					
sprawdził MGR INŻ. ADAM SZUSTER, NR UPR. SWK/0299/PWBE/21 <small>uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń</small>					
opracował / developed MGR INŻ. KAROL SZUSTER					
branża INSTALACJE ELEKTRYCZNE		rysunek schemat punktu zasilającego PZ/6			
data wrzesień 2022		symbol E-406-PW		rewizja B	
PRZEDMIOTOWY PROJEKT (utwór architektoniczny) JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM-USTAWA Z DNIA 4 LUTY 1994R (DZ.U.NR.24 Z DNIA 23 LUTY 1994R)ZWIELOKROTNIE NIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAŻ LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZENIE DO OBROTU A TAKŻE OPRACOWANIE W FORMIE PROJEKTU TECHNICZNEGO(WYKONAWCZEGO) BEZ ZGODY AUTORA JEST WZBRONIONE					